

## Opis przedmiotu zamówienia

Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o. z/s w Kleszczowie przy ul. Głównej 41 prosi o przedstawienie oferty cenowej na dostawę 96,0 m rur pompowych (DN125) wykonanych ze stali nierdzewnej odpornej na korozję oraz akcesoriów do adaptacji kolumny filtrowej otworu hydrogeologicznego S-4 na SUW w Wolicy .

**Oferta winna uwzględniać:**

### I. Dostawę urządzeń j.n. loco Kleszczów.

<i>Lp</i>	<i>Asortyment</i>	<i>Średnica zewnętrzna (mm)</i>	<i>Grubość ścianki (mm)</i>	<i>Ilość</i>	<i>j.m.</i>
1	<i>Rura pompowa EcoConnect o średnicy nominalnej DN 125 i długości L-6 m, wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na korozję typ 1.4301 (AISI 304), z obejmami Ø40 do mocowania kabli, rurki piezometrycznej oraz z wspawanymi centralizatorami</i>	139,7	3	16	szt
2	<i>Łącznik EcoConnect do pompy - kołnierz/ czop DN125(dł. 40 cm)</i>	-	-	1	szt
3	<i>Łącznik EcoConnect do głowicy - mufa DN 125/przyłącze do istniejącej głowicy z połączeniem kołnierzowych (dł. 40 cm)</i>	-	-	1	szt
4	<i>Przetyczki sprężynowe ecoconnect DN125</i>	-	-	20	szt
5	<i>Oring ecoconnrct DN125</i>	-	-	20	Szt.

### II. Uwarunkowania formalne

Oferta winna zawierać określenie warunków realizacji zamówienia tj.

- termin realizacji zamówienia;
- cena za realizację zamówienia z podziałem na dostawę poszczególnych urządzeń;
- warunki płatności;
- gwarancja na dostarczone urządzenia i wykonane roboty (min. 36 m-ce);
- opcje i warunki przedłużonej gwarancji jeśli jest to możliwe;

21