

Łódź, dn. 30.03.2018

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.
Ul. Główna 41
97-410 Kleszczów

Zakład Komunalny
„Kleszczów” Sp. z o.o.

Wpłynęło dnia 03. 04. 2018

Nr dziennika ...*DZ-138-1388/18*...
Podpis



Zapytanie do przetargu

dot.: dostawa 96 m rur pompowych (DN125) wykonanych ze stali nierdzewnej odpornej na korozję oraz akcesoriów do adaptacji kolumny filtrowej otworu hydrogeologicznego S-4 na SUW w Wolicy

Szanowny Panie!

Mając na uwadze względy techniczno-jakościowe, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące przedmiotowego przetargu:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rur tłocznych z dospawanymi złączami (szybkozłącze) do rury czy szybkozłącze musi być uformowane bezpośrednio na rurze?

Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Z poważaniem
GWE POL-BUD Sp. z o.o.
ul. Demokratyczna 89/93, 93-430 Łódź
tel. (42) 638-89-30, fax 638-89-49
NIP 677-00-45-04 REGON 001415803
Lukasz Jędrzejewski



Zakład Komunalny
„Kleszczów” Sp. z o.o.

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

97-410 Kleszczów, ul. Główna 41

tel. (44) 731-32-23, fax (44) 731-31-13

e-mail: sekretariat@zkkleszczow.pl

www.zkkleszczow.pl

GWE POL-BUD SP. Z O.O.
ul. Demokratyczna 89/93
93-430 Łódź

L. dz.....¹⁷⁵ /04/2018 ¹⁴⁴⁷

Kleszczów dnia, 03.04.2018 r.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do siedziby spółki w dniu 03.04.2018, Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o. informuje iż oferowane rury pompowe powinny posiadać szybkozłącza uformowane bezpośrednio na rurach.

Z poważaniem

PREZES ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Jasnos